



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
89-620 Chojnice, ul. Drzymały 14
tel. 52 39-724-50 fax 52 39-618-66
NIP 555-20-32-319 REGON 220301205

Chojnice 22.05.2020r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro na wykonanie zadań w ramach projektu POIiŚ pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – Etap II” ogłoszonego w dniu 19.05.2020r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl/bip pod nr PNS 08/2020, w Bazie Konkurencyjności pod nr 1246187 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Zapytanie nr 1 z dnia 21.05.2020r.

W specyfikacji przetargowej widnieje zapis "360 miesięcy tzw. liniowej gwarancji mocy, że po 30 latach eksploatacji panele/ moduły gwarantują minimum 90,5% mocy początkowej." Proszę o ponowną weryfikację zapisu pod kątem wystąpienia omyłki pisarskiej. Jeżeli nie wystąpiła, to zgodnie z prawem zamówień publicznych proszę o podanie 3 rozwiązań, które spełniają te wymagania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zapisie dotyczącym tzw. liniowej gwarancji mocy wystąpił błąd. Prawidłowa treść tego zapisu jest następująca: „360 miesięcy tzw. liniowej gwarancji mocy, że po 30 latach eksploatacji panele/ moduły gwarantują minimum 86% mocy początkowej”. Jednocześnie informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją przetargową.

Zapytanie nr 2 z dnia 21.05.2020r.

Zgodnie z załącznikiem „ Załączniki w wersji edytowalnej” w dokumencie „Wykaz zastosowanych urządzeń” zawierają Państwo następujący wymóg „ Gwarancja minimalnej mocy wyjściowej na poziomie 90,5% - po upływie 30 lat „ – Proszę o wyjaśnienie czy w powyższym zapisie nie występuje błąd ? Aktualnie, żaden z producentów modułów fotowoltaicznych nie oferuje gwarancji minimalnej mocy na poziomie 90,5 %. Sugerujemy zmianę zapisu na : „ Gwarancja minimalnej mocy wyjściowej na poziomie 80% po upływie 25 lat”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zapisie dotyczącym tzw. liniowej gwarancji mocy wystąpił błąd. Prawidłowa treść tego zapisu jest następująca: „360 miesięcy tzw. liniowej gwarancji mocy, że po 30 latach eksploatacji panele/ moduły gwarantują minimum 86% mocy początkowej”. Sugerowana przez Oferenta zmiana zapisu jest niedopuszczalna z uwagi na nieakceptowalną przez Zamawiającego jakość produktu.

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Weder