



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 48.983.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu

52 397-24-50 w. 351

52 396-37-36

Księgowość

52 397-24-50 w. 304

52 396-37-35

Kierownik działu

technicznego

52 397-24-50 w. 353

52 396 37-37

Dział Techniczny

52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 14.10.2020r.

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) prowadzonego wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. sygn. PNS 23/2020 pn: „Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody, zlokalizowanego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy.”

Zapytanie nr 1 z dnia 12.10.2020 r.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie, czy gałęzie z wycinki drzew śr. 16-25 cm w ilości 256 szt. należy wywieźć? W przedmiarach jest brak pozycji wywozu gałęzi, natomiast w SIWZ w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 c jest wywiezienie gałęzi.

Odpowiedź:

Do wyceny proszę przyjąć zakres prac zgodnie z pkt. 5 przedmiaru, tj. gałęzie należy spalić na miejscu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu karpiny i dłużyć w od. 2 km? Czy należy skalkulować koszt utylizacji karpiny?

Odpowiedź:

Dłużyce należy przekazać Zamawiającemu (złożyć w miejscu wskazanym na terenie działki 428/3 sąsiadującej z działką, na której znajduje się przedmiotowy staw), podobnie karpina zostanie złożona na terenie działek 428/3 i 429 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przysypana urobkiem ze stawu.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie czy na skarpach należy ułożyć geokratę? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów geokraty (wymiar komórek oraz wysokość geokraty) oraz rozmiar rzeczowy (ilość m²).

Odpowiedź:

Geokrata ma być ułożona w miejscu wykonania narzutu kamiennego nad poziomem wody, do wyceny proszę przyjąć nast. typ geokraty: wysokość 200 mm wymiar komórek 21,5 cm × 21,5 cm. Zakres rzeczowy umocnienia geokratą to 210 m².



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 48.983.000.00 zł

KRS:0000263360

Pytanie 4:

W „Opisie przedmiotu zamówienia” pkt.1h. jest, że należy wykonać demontaż istniejącego mnicha, natomiast w przedmiarach brak jest pozycji demontażu mnicha. Prosimy o podanie obmiaru mnicha do demontażu i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Demontaż i montaż mnicha należy ująć w pozycji nr 17 przedmiaru.

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie na str. Zamawiającego rysunku konstrukcyjnego mnicha MN 1-1.

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił na stronie katalog typowych projektów mnichów. Zgodnie z opisem należy wykonać mnich MN 1-1 z leżakiem z rury DN 315 – materiał PP.

Pytanie 6:

Prosimy o załączenie na str. Zamawiającego rysunku konstrukcyjnego umocnienia skarpy zbiornika (m. in. Kiszka faszynową oraz geokratą z narzutem kamiennym oraz narzutem podwodnym).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunku technicznego takiego umocnienia, jednak w celu lepszego zrozumienia sposobu w jaki ma być umocniony brzeg załącza na stronie szkic.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie czy Zamawiający udostępni Wykonawcy grunt gliniasty, który jest dostępny na terenie obiektu (do uzupełnienia grobli i skarp zbiornika) nieodpłatnie?

Odpowiedź:

Tak.

Z poważaniem

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI
mgr inż. Ireneusz Kłodziński
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
89-620 Chojnice, ul. Drzymały 14